

# INFORMAZIONI TECNICHE

## Lucernario continuo B<sub>CI</sub>



**LAMILUX**


Agenzia di Consulenza -Vendita  
Via Maso della Pieve 4/F  
I - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. + 39 0471 051 802  
Fax + 39 0471 051 803  
e-mail: info@lamilux.it

LAMILUX  
Heinrich Strunz GmbH  
Zehstrasse 2  
D - 95111 Rehau

dati tecnici

pagina: 4.1

### Evacuazione di fumo e calore



Gli impianti EFC di Lamilux nel Lucernario continuo vengono integrati a doppi battenti.

**attivazione:** attivazione termica, attivazione a distanza con bomboletta di CO<sub>2</sub>  
(o con i due sistemi in combinazione) o anche mediante comando elettrico a distanza.

**manutenzione:** Ogni anno si deve effettuare la manutenzione (DIN 18232 parte2)  
Gli impianti EFC di Lamilux presentano lo speciale vantaggio di poter eseguire gli interventi di manutenzione con estrema facilità direttamente dal tetto, senza dover ricorrere a complicati e costosi ponteggi per l'ispezione.

**contratti manutenzione:** La tutela tecnica Lamilux fa questi lavori.

### Tabella misure battenti:

| <b>Dimensioni</b> | <b>Superficie geometrica di apertura</b> | <b>Superficie di efficacia aerodinamica</b> |
|-------------------|--|---|
| <b>cm</b>         | <b>m<sup>2</sup></b>                     | <b>SUA/m<sup>2</sup></b>                    |
| 150/200           | 2,86                                     | 2,01  |
| 200/200           | 3,89                                     | 2,72  |
| 250/200           | 4,91                                     | 3,44  |
| 300/200           | 5,93                                     | 4,15  |